



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38,
тел. (8362) 690225, 693201, 693202 факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНОМАРИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»
425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского д.27,
тел. (83632) 71393, факс 71393

ПРЕДПИСАНИЕ № 107/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Троицко – Посадская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

в лице законного представителя Никитина Олега Николаевича

индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении *плановой выездной* проверки *юридического лица* Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицко – Посадская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Троицко – Посадская ООШ») № 107 от 31 августа 2015 года вынесенного Главным государственным инспектором Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» по пожарному надзору майором внутренней службы Смирновым О.А. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин. "14" сентября 2015 г., проведена проверка: начальником ОНД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл майором внутренней службы Смирновым Олегом Анатольевичем, старшим инспектором ОНД Горномарийского муниципального района и городского округа «Город Козьмодемьянск» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл старшим лейтенантом внутренней службы Пронюшкиным Алексеем Викторовичем МБОУ «Троицко – Посадская ООШ», по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский р-н, с. Троицкий Посад, ул. К. Маркса, д. 45 А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с: Никитиным Олегом Николаевичем – директором МБОУ «Троицко – Посадская ООШ», Самокаевой Надеждой Петровной – завхозом МБОУ «Троицко – Посадская ООШ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнении)
1.	В МБОУ «Троицко – Посадская ООШ» руководитель организации в ряде поме-	п.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ут-		

	щений (учебные классы, спортзал, бытовые помещения, дошкольная группа) не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны	вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	23.11. 2015г.	
2.	В МБОУ «Троицко –Посадская ООШ» в некоторых помещениях огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (кабинет русского языка и литературы огнетушитель № 9 расположен на высоте 1,7 метра; кабинет истории и культуры народов огнетушитель № 8 расположен на высоте 1,8 метра; в левом крыле на первом этаже огнетушитель № 7 расположен на высоте 1,68 метра; в препараторской кабинета физики огнетушитель расположен на высоте 1,65 метра)	п.480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	23.11. 2015г.	
3.	В МБОУ «Троицко –Посадская ООШ» в ряде помещений (подсобное помещение расположенное в женской раздевалке; в комнате для хранения лыж расположенное в спортзале; в подвале; в складе кабинета трудового мастерства; в кабинете ОБЖ; в спальном помещении дошкольной группы) эксплуатируется светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)	п.42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390	23.11. 2015г.	
4.	В МБОУ «Троицко –Посадская ООШ» в ряде помещений: помещение электрощитовой расположенное в подвале, препараторская кабинета ОБЖ не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А: п.А.4 табл.А.3 п. 5.2,п.8.2 "СП 5.131.2009 Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"	23.11. 2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД Горномарийского
муниципального района и городского округа
«Город Козьмодемьянск» О.А. Смирнов

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

" 17 " сентября 2015 г.

Старший инспектор ОНД Горномарийского
муниципального района и городского округа
«Город Козьмодемьянск» А.В. Пронюшкин

(должность, фамилия, инициалы государственного

(подпись)

(подпись)



инспектора по пожарному надзору)

" 17 " сентября 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Иван
(подпись)

Дурасов Ильяш О.В.
(должность, фамилия, инициалы)

" 17 " сентября 2015 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.